

久慈地区ごみ焼却場等における放射性物質の測定結果について(8月分)

●久慈地区ごみ焼却場の焼却灰について

焼却灰の放射性セシウム濃度測定を実施した結果についてお知らせ致します。

・測定対象 飛灰と主灰の放射性セシウム濃度 (セシウム 134、137)

※ 主灰 : 燃え殻 (焼却炉の底などから回収される焼却残灰)

飛灰 : ばいじん (焼却施設の集塵装置 (バグフィルタ等) で集められたもの)

・測定結果 (検査機関: 日鉄住金環境(株)釜石センター)

単位: Bq/kg

試料採取日	対象試料	放射性セシウム			埋立基準値
		Cs-134	Cs-137	セシウム合計	
8月10日	主灰	不検出(10)	11(10)	21	8,000以下
	飛灰	不検出(10)	35(10)	45	

※ 基準値セシウム合計 ≤ 8,000 Bq/kg

※ ()内の数値は検出下限値

・測定の結果、主灰は 21Bq/kg、飛灰については 45Bq/kg でありましたので、環境省による埋立処理基準である 8,000Bq/kg を大きく下回っております。

・平成 29 年 11 月分～平成 30 年 7 月分の測定結果

単位: Bq/kg

試料採取日	対象試料	放射性セシウム			埋立基準値
		Cs-134	Cs-137	セシウム合計	
7月31日	主灰	不検出(10)	不検出(10)	不検出	8,000以下
	飛灰	不検出(10)	35(10)	45	
6月6日	主灰	不検出(10)	不検出(10)	不検出	
	飛灰	不検出(10)	33(10)	43	
5月24日	主灰	不検出(10)	不検出(10)	不検出	
	飛灰	不検出(10)	29(10)	39	
4月25日	主灰	不検出(10)	不検出(10)	不検出	
	飛灰	不検出(10)	40(10)	50	
3月7日	主灰	不検出(10)	不検出(10)	不検出	
	飛灰	不検出(10)	18(10)	28	
2月16日	主灰	不検出(10)	不検出(10)	不検出	
	飛灰	不検出(10)	16(10)	26	
1月18日	主灰	不検出(10)	不検出(10)	不検出	
	飛灰	不検出(10)	13(10)	23	
12月27日	主灰	不検出(10)	不検出(10)	不検出	
	飛灰	不検出(10)	11(10)	21	
11月17日	主灰	不検出(10)	不検出(10)	不検出	
	飛灰	不検出(10)	33(10)	43	

●久慈地区ごみ焼却場の排ガス中の放射性濃度について

排ガス中の放射性セシウム濃度測定を実施した結果についてお知らせ致します。

・平成30年4月～平成30年8月分の測定結果

単位：Bq/m³

試料採取日	対象試料	放射性セシウム	
		Cs-134	Cs-137
8月10日	1号炉(ろ紙部)	不検出(2.00)	不検出(2.00)
	1号炉(ドレン部)	不検出(2.00)	不検出(2.00)
	2号炉(ろ紙部)	不検出(2.00)	不検出(2.00)
	2号炉(ドレン部)	不検出(2.00)	不検出(2.00)
7月31日	1号炉(ろ紙部)	不検出(2.00)	不検出(2.00)
	1号炉(ドレン部)	不検出(2.00)	不検出(2.00)
	2号炉(ろ紙部)	不検出(2.00)	不検出(2.00)
	2号炉(ドレン部)	不検出(2.00)	不検出(2.00)
6月6日	1号炉(ろ紙部)	不検出(2.00)	不検出(2.00)
	1号炉(ドレン部)	不検出(2.00)	不検出(2.00)
	2号炉(ろ紙部)	不検出(2.00)	不検出(2.00)
	2号炉(ドレン部)	不検出(2.00)	不検出(2.00)
5月24日	1号炉(ろ紙部)	不検出(2.00)	不検出(2.00)
	1号炉(ドレン部)	不検出(2.00)	不検出(2.00)
	2号炉(ろ紙部)	不検出(2.00)	不検出(2.00)
	2号炉(ドレン部)	不検出(2.00)	不検出(2.00)
4月25日	1号炉(ろ紙部)	不検出(2.00)	不検出(2.00)
	1号炉(ドレン部)	不検出(2.00)	不検出(2.00)
	2号炉(ろ紙部)	不検出(2.00)	不検出(2.00)
	2号炉(ドレン部)	不検出(2.00)	不検出(2.00)

(検査機関：日鉄住金環境(株)釜石センター)

※ 検出下限値未満であった場合は、「不検出」と表示

※ ()内の数値は検出下限値

測定の結果、1・2号炉の排ガス中の放射性物質は、不検出であります。

※ 排ガスの基準として次の濃度限度が示されています。

セシウム134…20 (Bq/m³)

セシウム137…30 (Bq/m³)

濃度限度は、3ヵ月間の平均濃度について、以下の式により算出した値が1を超えないようにすることです。

$$\frac{\text{セシウム134の濃度 (Bq/m}^3\text{)}}{20 \text{ (Bq/m}^3\text{)}} + \frac{\text{セシウム137の濃度 (Bq/m}^3\text{)}}{30 \text{ (Bq/m}^3\text{)}} \leq 1$$

●久慈地区最終処分場の地下水及び放流水の放射性物質測定について

地下水及び放流水の放射性セシウム濃度測定を実施した結果についてお知らせ致します。

・平成30年4月～平成30年8月分の測定結果

単位：Bq/L

試料採取日	対象試料	放射性セシウム	
		Cs-134	Cs-137
8月10日	地下水(上流側)	不検出(1.00)	不検出(1.00)
	地下水(下流側)	不検出(1.00)	不検出(1.00)
	放流水	不検出(10.00)	不検出(10.00)
7月20日	地下水(上流側)	不検出(1.00)	不検出(1.00)
	地下水(下流側)	不検出(1.00)	不検出(1.00)
	放流水	不検出(10.00)	不検出(10.00)
6月6日	地下水(上流側)	不検出(1.00)	不検出(1.00)
	地下水(下流側)	不検出(1.00)	不検出(1.00)
	放流水	不検出(10.00)	不検出(10.00)
5月24日	地下水(上流側)	不検出(1.00)	不検出(1.00)
	地下水(下流側)	不検出(1.00)	不検出(1.00)
	放流水	不検出(10.00)	不検出(10.00)
4月25日	地下水(上流側)	不検出(1.00)	不検出(1.00)
	地下水(下流側)	不検出(1.00)	不検出(1.00)
	放流水	不検出(10.00)	不検出(10.00)

(検査機関：日鉄住金環境(株)釜石センター)

※ 検出下限値未満であった場合は、「不検出」と表示

※ ()内の数値は検出下限値

測定の結果、地下水及び放流水の放射性物質は不検出でありましたので、基準値を大幅に下回っております。

※ 放流水の基準として次の濃度限度が示されています。

セシウム134…60 (Bq/L)

セシウム137…90 (Bq/L)

濃度限度は、3ヵ月間の平均濃度について、以下の式により算出した値が1を超えないようにすることです。

$$\frac{\text{セシウム134の濃度 (Bq/L)}}{60 \text{ (Bq/L)}} + \frac{\text{セシウム137の濃度 (Bq/L)}}{90 \text{ (Bq/L)}} \leq 1$$

●久慈地区最終処分場の敷地境界の空間放射線量測定結果について

施設名：久慈地区最終処分場

住 所：久慈市夏井町鳥谷第4地割23番地6

測定器：HORIBA Radi (ラディ) PA-1000

基準値：0.23 $\mu\text{Sv/h}$

(単位： $\mu\text{Sv/h}$)

測定日	測定場所(敷地境界)				
	①	②	③	④	⑤
H30. 8. 30	0.075	0.070		0.063	
H30. 8. 23	0.081	0.069		0.060	
H30. 8. 16	0.072	0.070		0.065	
H30. 8. 9	0.076	0.061		0.059	
H30. 8. 2	0.078	0.069		0.062	
H30. 7. 26	0.079	0.064		0.060	
H30. 7. 19	0.073	0.060		0.054	
H30. 7. 12	0.078	0.065		0.063	
H30. 7. 5	0.081	0.064		0.062	
H30. 6. 28	0.075	0.067		0.063	
H30. 6. 21	0.078	0.064		0.064	
H30. 6. 14	0.079	0.060		0.054	
H30. 6. 7	0.080	0.063		0.061	

※各測定地点の観測高は、地上1mであります。

※各測定地点の値は、5回測定の平均値であります。

※測定場所③・⑤については、地すべりのため一時観測を休止しております。

・測定結果は、各測定地点とも基準値内であります。

【 測 定 位 置 図 】

